

แบบสรุปราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ประมาณการเมื่อ 17 ส.ค. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	รวม	หมายเหตุ
๑	<p>กองช่าง</p> <p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู</p> <p>๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕</p> <p>๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <p>๕. มีความเหมาะสมของคอมเพรสเซอร์</p> <p>๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น(นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรมีการพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า</p> <p>๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ</p> <p>(๑) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายเฟยกาวไม่เกิน ๑๕ เมตร</p> <p>๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน</p> <p>ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท</p> <p>(๒) ชนิดตั้งพื้น</p> <p>ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท</p> <p>(๓) ชนิดติดตั้ง</p> <p>ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท</p>	เครื่อง	๑	๓๓,๕๐๐	๓๓,๕๐๐	
	คิดค่างานรวม (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				๓๓,๕๐๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสตีเฟ่น iewจินทา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพุฒิพงษ์ สุขวิเศษ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรกริช แก้วพิกุล)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายปราโมช ปกศรีก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก